

# VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN GEMÄSS § 23 DER 17. BImSchV

## BETREIBERINFORMATIONEN

**Veröffentlichungspflicht gem. § 23 der 17 BImSchV über die Emissionen der Veranschungsanlage bei der Recom Recycling GmbH, Germanenstraße 1, 63741 Aschaffenburg**

Gemäß der obengenannten Verordnung macht der Betreiber der Anlage folgende Angaben:

- **Berichtszeitraum:** 1.1.2025 bis 31.12.2025
- **Art der Anlage:** Veranschungsanlage
- **Max. Durchsatz:** 2 x 30 kg/h
- **Durchschnittlicher Rauchgasvolumenstrom:** 1.100 Nm<sup>3</sup>/h je Ofen

## ERGEBNISSE DER EMISSIONSMESSUNGEN

	Einheit	2025		Grenzwerte 17. BImSchV	
		Ymax -Up	Ymax +Up	TMW	HMW
		Tagesmittelwert			
<b>NOx</b>	mg/m <sup>3</sup>	n/a	n/a		
		82,39		200	400
<b>SOx</b>	mg/m <sup>3</sup>	0	0		
		0		40	200
<b>HCl</b>	mg/m <sup>3</sup>	2	2		
		2		8	40
<b>HF</b>	mg/m <sup>3</sup>	0	0		
		0		0,9	4
<b>C ges.</b>	mg/m <sup>3</sup>	2,6	2,6		
		2,6		10	20
<b>Hg</b>	mg/m <sup>3</sup>	0	0		
		0		0,01	0,035
<b>PCDD/F</b>	mg/m <sup>3</sup>	0	0		
		0,003		0,1	
<b>Schwermetall Cd, Tl</b>	mg/m <sup>3</sup>	0	0		
		0		0,02	
<b>Schwermetall Sb, As, Pb, Cr</b>	mg/m <sup>3</sup>	0,01	0,01		
		0,01		0,3	

Die angegebenen Messwerte sind auf die Bedingungen der Emissionsbegrenzung bezogen.

## BEURTEILUNG DER VERBRENNUNGSBEDINGUNGEN

Alle Messwerte sind gemäß 17. BImSchV auf 11 % O<sub>2</sub> tr. Normiert.

Die Halbstundenmittelwerte lagen im Berichtszeitraum niedriger als die geforderten Grenzwerte der 17. BImSchV.

## ERKLÄRUNG ZU GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN

Die Veröffentlichung enthält keine Angaben, die Rückschlüsse auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zulassen.